

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
(Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail:mail_15@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36"

624015, Свердловская обл., Сысертский район, с.
Щелкун, Советская ул., 161



Профилактическое мероприятие № 66250041000117638901 от 28.03.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.04.2025

№ 52/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 09.04.2025 по 22.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-4338-2025 от 31.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 36"

юридический адрес 624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 161

дата регистрации 09.12.2002

ИНН/ОГРН 6652012320 / 1026602177414

Детский сад № 36 (624015, Свердловская обл., Сысертский район, с. Щелкун, Советская ул., 161)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 22.04.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений: имеются дефекты внутренней отделки на лестничных проемах (дефекты внутренней отделки потолка, стен), что не допускает качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: устранить дефекты внутренней отделки потолка/стен на лестничных проемах, в том числе посредством проведения ремонтных работ.	08.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279377

Владелец Запашикова Людмила Анатольевна

Действителен с 26.03.2025 по 26.03.2026