



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Сысертского городского округа, Арамильского городского округа  
УНдиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
г. Сысерть ул.К.- Маркса, 28  
тел (34374) 6-17-50, эл. почта [tond-sysert@mail.ru](mailto:tond-sysert@mail.ru)

**Предписание N 13 / 1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующему МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 36" Запащиковой Л.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Сысертского городского округа, Арамильского городского округа Макарова С.Ю.

(наименование органа ГПН)

N 13 от "17" февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" 16 марта 2020 года в 11 часов 00 минут

проведена проверка - Костаревым Сергеем Владимировичем, заместителем начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектора  
Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору);

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Здания детского сада по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, С. Щелкун, ул.  
Советская, 161

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Запащиковой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	- На объекте защиты в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций выполнить покрытие полов с применением декоративно-отделочных материалов пожарной опасностью не ниже, чем класс КМ2.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	01.09.2020 г.	

<p>2) Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличию системы обеспечения пожарной безопасности;</li> <li>- конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности;</li> <li>- обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;</li> <li>- организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.</li> </ul> <p><b>Двери помещения электрощитовой выполнить с требуемым пределом огнестойкости.</b></p>	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82; СНиП 2.08.02-85 п. 3.21</p>	<p>01.09.2020 г.</p>	
---	--	----------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 16 " марта 2020 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

заведующий Запацикова Л.А.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

" 16 " марта 2020 г.



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777240  
Владелец Запацикова Людмила Анатольевна  
Действителен с 15.07.2024 по 15.07.2025