



Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Сысертского ГО,
Арамильского ГО УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
подполковнику внутренней службы
С.Ю. Макарову

ОТЧЕТ

Об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» рассмотрев предписание № 13/1/1 от 16.03.2020 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности информирует о принятых мерах указанных в предписании.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	- На объекте защиты в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций выполнить покрытие полов с применением декоративно-отделочных материалов	Ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020 г.	Выполнено, Покрытие полов произведено с применением декоративно-отделочных материалов пожарной опасности (Приложение № 1) Сертификат ПБ


	пожарной опасности не ниже, чем класс КМ2.			КМ 2 изготовлен по ТУ 5771-009- 97450201-2015
2	- Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченным и владеть. Пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: - наличию системы обеспечения пожарной безопасности; - конструктивным решениям, степени огнестойкости и	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утверждён Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». ФЗ- № 184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4	01.09.2020 г.	Выполнено, Двери электрощитовой выполнены согласно ТУ 5262-006-62042517-2014 (сертификат прилагаются)

	<p>классу конструктивной пожарной опасности;</p> <p>- обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;</p> <p>- организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности</p> <p>ста защиты.</p> <p>щения</p> <p>электрощитовой</p> <p>выполнить с</p> <p>требуемым</p> <p>пределом</p> <p>огнестойкости</p>	<p>ст. 4; СНиП 2.08.02-89* п.3.21</p>		
--	---	---------------------------------------	--	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 65163048953221723568905051781519580762169777240
Владелец Запашникова Людмила Анатольевна
Действителен с 15.07.2024 по 15.07.2025

И.о.заведующей МАДОУ № 36



О.В.Коротаева